

ZO-MPGKiM/08/IV/2024

Siemianowice Śl. 05.04.2024r.

Dotyczy: **Dostawa wraz z montażem wodomierzy.**

Prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W specyfikacji określono wymóg stosowania wodomierzy o klasie metrologicznej C. Czy należy przez to rozumieć klasę metrologiczną R160 wg normy MID?

Odpowiedź:

Tak, należy przez to rozumieć klasę metrologiczną R160 wg normy MID

Pytanie nr 2:

Czy wszystkie obecnie zamontowane wodomierze w budynkach objętych zamówieniem są podłączone do instalacji z zachowaniem wymaganych odcinków prostych?

Odpowiedź:

Nie. Należy zachować wymagane odległości w lokalach gdzie wymagane odcinki są już występują.

Pytanie nr 3:

Jeśli nie to w ilu lokalach ten wymóg nie jest spełniony?

Odpowiedź:

Prowadzący postępowanie nie posiada dokładnych danych.

Pytanie nr 4:

Czy ewentualne prace polegające na przywróceniu odcinków prostych przed i za wodomierzem traktowane będą jako roboty dodatkowe zgodnie z §5 umowy?

Odpowiedź:

Prowadzący postępowanie nie przewiduje takich sytuacji. Zlecona usługa polega na wymianie lub montażu wodomierzy bez dokonywania przeróbek w instalacji wodociągowej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

MPGKiM Sp. z o.o.
Pełnomocnik Zarządu
ds. mieszkaniowych
Marta Dziemba - Korzyńiec